**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

SADIE SALI FEDAIL Digitally signed by SADIE SALI FEDAIL Date: 2025.10.03 09:53:57 +03'00'

УТВЪРЖДАВАМ: _____
(Садие Федаил)

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5

# ПЛАН
## ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР
## В СУ„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ГР. ЗАВЕТ

I. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар;

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 или 160 и на Директора на СУ – ръководител на обекта/ Отговорник по ПБ – Младен Станчев.

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) Длъжност и фамилия на лицето уведомило за пожара.

б) наименование на обекта: СУ„Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Завет

в) Съобщава се за вида на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност:

Садие Федаил – Директор на СУ – гр.Завет, тел. 0878684402

Младен Станчев – Отговорник по ПБ, тел.0887291438

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства - електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхванатата от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми Директора или (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.

2. Директорът или отговорникът по ПБ, назначен със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова) .

Приет на заседание на ПС с Протокол №14/11.09.2025 г.

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

# П Л А Н

## за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

СУ ”Свети Свети Кирил и Методий”, гр. Завет е обект в областта на образованието и е с клас по функционална пожарна опасност Ф4 и подклас, Ф4.1. Отделни помещения в училището ( библиотека и архивно помещение) са от клас (подклас) по функционална пожарна опасност Ф2.1, а котелното помещение е от клас Ф5Г.

СУ ”Свети Свети Кирил и Методий” се категоризира в зависимост от обитателите в сградите на Категория "А1".

Численост на персонала – педагогически – 28 човека и непедагогически – 8 човека. Задълженията им се състоят да уведомят за евентуално възникнал пожар, организиране на евакуацията, гасене на пожар и др. Общ брой на учениците е 312. Максимален брой на етаж – 140 ученици.

Действията на персонала на училището при пожар или авария са следните:

| № по ред | Наименование на действията | Ред и последователност на действията | Отговорник/ длъжност на изпълнителя | Подпис |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар | При констатиране на запалване или пожар незабавно се уведомява РСПБЗН-Кубрат на тел. 112. Посочва се точния адрес, помещение, какво гори, има ли опасност от експлозия и застрашени хора в зоната на пожара. | Първия забелязал пожара. | |
| 2. | Организиране на евакуацията | Незабавно се съобщава на всички лица пребиваващи в сградата за възникналата опасност. Посочва се мястото на пожара, пътищата и изходите за напускане на сградата. | Отговорникът по ПБ или Директора. | |
| 3. | Евакуация - последователност | Предварително определено лице проверява щателно дали всички в сградата са | Отговорникът по ПБ, пом. персонал или | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | уведомени за пожара и дали своевременно са я напуснали. Всички намиращи се в сградата се извеждат до изходите по най-кратките и използваеми пътища до сборните пунктове. | учители. | |
| 4. | Евакуация при особени обстоятелства: | | | |
| | - при силно задимена обстановка | Ако при Вашата евакуация евакуационни пътища са задимени, започнете да се движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта е по-добра. | Отговорникът по ПБ, пом. персонал или учители. | |
| | - през нощта, в извънработно време | | | |
| | - през зимата | Да се организира пункт за настаняване на евакуираните | Отговорникът по ПБ, пом. персонал или учители. | |
| | - при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ | | | |
| | - други възможни за конкретния обект обстоятелства | При невъзможност да напуснете помещението, в което се намирате следствие на дим или висока температура, затворете вратата, уплътнете отвора под вратата и изчакайте служителите от пожарната. | Отговорникът по ПБ, пом. персонал/ учители. | |
| 5. | Пожарогасене - действия за гасене на пожара | Гасенето на пожара се организира незабавно от момента на откриването му. Предварително се изключва електрическия ток от ел. таблото. Указва се с какви уреди и съоръжения ще се гаси, според конкретната ситуация и горящото вещество. | Отговорникът по ПБ, пом. персонал. | |
| 6. | Спасяване или защита на имущество | Организира се Директора, ако няма опасност и от служители на РСПБЗН. Охраната се осъществява от служители на РУП-Кубрат. | Директор, служители на РСПБЗН и РУП. | |
| 7. | Посрещане на служителите от органите за ПБЗН | На служителите от РСПБЗН се дава точна информация за пожара, къде е възникнал | Отговорник по ПБ / Директор. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | пожара и какво гори, евакуирани ли са всички от сградата, има ли пострадали хора, изключен ли е електрическият ток. | | |
| Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект) | | Евакуацията да се извършва съгласно схемата. | Отговорникът по ПБ или Директора. | |
| Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация - дали всички от определения им район (помещение, етаж и др.) са го напуснали | | 1. Директор<br>2. Отговорник по ПБ<br>3. Учители<br>4. Непедагогически персонал | | |

Приет на заседание на ПС с Протокол №14/11.09.2025 г.

# Схеми за евакуация

За графичното изображение на етажа се използват дадените в табл. 1 цветове и минимални дебелини.

Таблица 1

| № по ред | Наименование | Обозначение | | Дебелина на линията, pt |
|---|---|---|---|---|
| | | цвят | % | |
| 1. | Помещения, стени, коридори | черен | 100 | 0,7 |
| 2. | Врати, прозорци | черен | 80 | 0,5 |
| 3. | Технология - обзавеждане на помещенията | черен | 60 | 0,35 |
| 4. | Защитен евакуационен път* | светлозелен контур със "стрелки за евакуация" с плътен зелен цвят | | |
| 5. | Евакуационен път | | | |
| 5.1. | В сгради от клас Ф2 и от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5 | зелен цвят - оста на евакуационния път | | |
| 5.2. | В помещение от подклас Ф5.1 | | | |
| 5.3. | В сгради от клас Ф4 и от подклас 3.4 | съгласно т. 13.1 - "стрелки за евакуация" | | |
| 5.4. | В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2 | със зелен цвят - оста на евакуационния път съгласно т. 13.1 - "стрелки за евакуация" | | |
| 6. | Знаци съгласно т. 13.1 | Цветове съгласно т. 13.1 | | |

Таблица 2 **ТЕЗИ ЗНАЦИ ДА СЕ ДОБАВЯТ В СХЕМАТА ЗА ЕВАКУАЦИЯ**

| № по ред | Знак | Значение | Форми и цветове | Коментари за приложение |
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | мястото, където се намирате | оранжев или жълт кръг с черен контур | мястото, където се намира в момента този, който гледа схемата за евакуция |
| 2. |  | сборен пункт | зелен квадрат с бяло изображение на човешки фигури и от четирите ъгъла стрелки към човешките фигури | безопасно място, където трябва да се евакуират хората |
| 3. |  | спирателен вентил за газ | | указва мястото, откъдето се спира притокът на газ към сградата |

На видно място да се поставят план и схема за евакуация на формат А3.

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# И Н С Т Р У К Ц И Я

за осигуряване на пожарната безопасност на СУ ”Свети Свети Кирил и Методий”, гр.Завет

Настоящата инструкция се издава на основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите с цел опазване живота и здравето на хората, и осигуряване пожарната безопасност в обекта.

1. Всички служители при извършване на служебната си работа да изпълняват установените противопожарни правила в обекта, както и да следят за изпълнението на същите от външни лица при посещение в обекта.
2. Всички новопостъпили служители да преминат встъпителен инструктаж по пожарна и аварийна безопасност преди започване на работа.
3. Всички пътища, входове и изходи в района на обекта своевременно да бъдат почиствани и проходими по всяко време на денонощието за бързо и безпрепятствено движение и действие на противопожарната техника и личен състав.
4. Ползването на отоплителни, електронагревателни и други ел. уреди да става съгласно заповед, издадена в началото на есенно-зимния сезон. За всички отоплителни и нагревателни уреди да се определят отговорници за безопасното им ползване.
5. Почистването на отоплителните уреди с твърдо гориво да става в края на работното време, като се зареждат непосредствено преди запалването им, а ел.уредите след напускане на работното място да се изключват от ел.мрежа.
6. Абсолютно се забранява ползването на нестандартни технически неизправни уреди. При изгаряне на ел.предпазители да се подменят само със стандартни такива.
7. Не се допуска изменение на функционалното предназначение на обекта, извършването на реконструкции и модернизация на помещения без съгласуване с органите за ПБЗН.
8. След приключване на работния ден всеки служител да извърши основно почистване, да провери и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, като отпадъците се изхвърлят в негорими съдове.
9. Не се допуска тютюнопушене и ползването на открит огън в района на обекта, с изключение на специално оборудваните и обозначени за целта места.
10. Забранявам внасянето и употребата на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други ЛЗТ и ГТ в помещенията.
11. Всички ел.инсталации да се поддържат в пълна изправност, като за целта се извършват периодични проверки, прегледи, незабавни ремонти и почистването и от прах, съобразно условията на работна среда. Ако отстраняването на неизправност незабавно е невъзможно, съоръженията се спират от експлоатация.
12. При аварийно спиране или изключване на ел.ток да се използват само стандартни осветителни прибори ( ел.фенери, батерии и др.).
13. Подръчните противопожарни уреди и съоръжения да се поставят според изискванията на Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност

при пожар. Разполагането и обозначаването им да се извърши в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр.46 от 23.06.2015 г.) съгласувано с РСПБЗН.

14. При възникнал пожар първия работник или служител, който го забележи, веднага да съобщи на РСПБЗН гр. Кубрат на **тел.160 или тел. 112** и незабавно да започне пожарогасене с подръчни противопожарни уреди и съоръжения до идването на противопожарния екип. По време на гасенето на пожара служителите да оказват помощ на огнеборците.

Настоящата Инструкция да се доведе до знанието на всички служители и посетители на територията на обекта и се постави на видимо за всички място.

Нарушителите на тази Инструкция носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

Контрол по изпълнението на тази Инструкция възлагам на Младен Станчев и РСПБЗН - гр. Кубрат.

Настоящата Инструкция да се актуализира при всяка промяна във функционалното предназначение на обекта.

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

**№ БТ -01-804 / 12.09.2025г.**

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл.9, ал. 2, т. 10 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

О П Р Е Д Е Л Я М :

**Младен Станчев** – старши учител в СУ ”Свети Свети Кирил и Методий”, град Завет да създава организация, координира и осъществява контрол по осигуряване на пожарната безопасност, като води и съхранява досието на обекта по чл. 8 от горепосочената наредба. При посещение от органите за ПБЗН да оказва съдействие и го съпровожда при извършване на проверка в обекта.

Препис от заповедта да се връчи по предназначение за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

## № БТ -01-805/ 12.09.2025г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

## З А П О В Я Д В А М

Извършването на огневи работи в СУ ”Свети Свети Кирил и Методий”, град Завет и на прилежащата територия да се осъществява от правоспособни квалифицирани лица, имащи право да извършват огневи работи. При нужда от извършване на ОР в СУ ”Свети Свети Кирил и Методий” се привличат външни фирми с правоспособни заварчици, като същите да спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване.

Горните лица да носят лична отговорност за вземане на необходимите мерки за пожарна безопасност при извършване на заваръчни или други огневи работи.

Забранявам на неправоспособни лица работа с режещи, оксиженови и електроженови апарати на територията на обекта.

При необходимост от извършване на огневи работи на временни места допускам само при наличие на Акт съгласно Приложение № 8 към чл. 68, ал. 1, регистриран в дневник Приложение № 9 към чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Актът за извършване на заваръчни и др. огневи работи да се издават от С.Федаил или друго определено от мен лице.

При опасност от образуване на взривоопасни концентрации от пари или газове лицето, издаващо акта, да организира вземането на проба за анализ на всеки 2-часа, с отразяване на резултатите в протокол Приложение № 10 към чл. 70, ал. 3 на от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Издаващия акта уведомява РСПБЗН гр. Кубрат и може да изисква дежурство на пожарен автомобил.

Актът за извършване на огневи работи на временни места се издава за срок до три дни при условие, че характера на работа не се изменя.

До извършването на огневи работи се допускат само квалифицирани лица, преминали периодичен и извънреден инструктаж, организиран от ръководителя на обекта или лицето, отговарящо за ПБ в обекта.

След приключване на заваръчните и други огневи работи да се осигури наблюдение на мястото на заварката в продължение на 3-5 часа след това.

Препис от заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение и един екземпляр се изпрати в РСПБЗН гр. Кубрат.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

## № БТ -01-806/ 12.09.2024г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите относно редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения да се извърши следното:

1. Да се извърши проверка на отоплителните уреди и съоръжения преди есенно-зимния сезон, което се удостовери с протокол.

Отг.: Красимира Богданова, Т.Недев,
Срок: 27.10.2025 г.

2. Да се извърши основен преглед на комините и димоотводните тръби като същите се почистят от сажди и отлагания и се проверят за пропуквания.

Отг.: Красимира Богданова,Т.Недев
Срок: 27.10.2025 г.

3. Размразяването на водопроводни тръби и канали да става с топла вода или горещ пясък, но не и с открит огън.

Отг.:,Т.Недев
Срок: постоянен

:

3. Забранявам използването на други топлоизточници, като основен топлоизточник да се ползва локалното парно отпление.

Отг.: Красимира Богданова
Срок: постоянен

4. В случай на невъзможност да се използува собственото локално парно да се използуват стандартни ел.уреди за отопление, монтирани на огнеустойчиви подложки, отстоящи на разстояние най-малко 0,50м от горими конструкции и материали и да не се оставят без наблюдение.

Отг.: Красимира Богданова
Срок: постоянен

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

## № БТ -01-807/ 12.09.2025г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 3 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите относно определяне забранените места за пушене и използване на открит огън.

## З А Б Р А Н Я В А М

**тютюнопушенето във всички помещения на сградата, около сградата и прилежащия ѝ район**

На всички места, определени и съгласувани с органите на РСПБЗН гр. Кубрат, разрешени и забранени за тютюнопушене да се поставят знаци по Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр.46 от 23.06.2015 г.).

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

## № БТ -01-808/ 12.09.2025г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите относно редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;

## О П Р Е Д Е Л Я М

**Работещите втора смяна** – хигиенисти след приключване на работния ден да изключва електрическата инсталация – силова и осветителна без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения в обекта от главните и секционни прекъсвачи.

Изключването на електрическото захранване след приключване на работното време съгласно чл.12, ал.1 от от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите се удостоверява в дневник по образец Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1.

Заповедта ми да се доведе до знанието на лицето за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил/

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

**№ БТ -01-809/ 12.09.2025г.**

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 5 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите относно редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;

## О П Р Е Д Е Л Я М

Лицето Младен Станчев Станчев – да извършва инструктаж на личния състав за здравословни и безопасни условия на труд, и пожарна безопасност по разработена тематика, програма, обхват и продължителност съобразно спецификата на обекта и видовете инструктажи по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Препис от заповедта ми да се връчи на лицето за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил/

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

**№ БТ -01-810/ 12.09.2025г.**

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите относно правилата за ПБ на обекта в извънработно време

## Н А Р Е Ж Д А М

комисия в състав: 1. Атанаска Стоянова
2. Гюлтен Лятиф
3. Тодор Недев

След приключване на последния работен ден да провери противопожарното състояние на всички помещения в обекта, изключи ел.инсталациите (без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения) и извърши запечатване.

Комисията да изготви протокол за резултатите от проверката и екземпляр от протокола се изпрати в РСПБЗН – гр. Кубрат.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

## № БТ -01-811 / 12.09.2025г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите относно редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина;

## О П Р Е Д Е Л Я М:

лицето: Светлана Божкова Стоянова на длъжност старши учител в СУ,,Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет за отговорник по поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.

Същият най-малко веднъж ежемесечно да извършва проверки за годността и състоянието на противопожарните уреди и съоръжения. Осъществения контрол на ПП уреди и съоръжения да се удостовери в дневник по образец Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

За резултатите от проверката лично да бъда информиран.

Препис от заповедта ми да се връчи на лицето за сведение и изпълнение и един екземпляр се изпрати в РСПБЗН гр. Кубрат за сведение и контрол.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

## № БТ -01-812 / 12.09.2025г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 8 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите относно периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

## Н А Р Е Ж Д А М:

Помощният персонал и огнярите да извършат почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали ,както следва:

- ✓ Преди началото на учебната година;
- ✓ Преди началото на отоплителния сезон;
- ✓ По време на всички регламентирани ваканции;
- ✓ При необходимост след извършване на ремонтни дейности.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

**№ БТ -01-813 / 12.09.2025г.**

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 2, т. 9 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите относно редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от котела с твърдо гориво.

## Н А Р Е Ж Д А М:

Свободната дворна площ на обектите да се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци от лицата:

1. Атанаска Стоянова
2. Гюлтен Лятиф
3. Тодор Недев

Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от котела с твърдо гориво, да се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен в график.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

**Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1**

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

# ДНЕВНИК

за изключване на електрическото захранване
след приключване на работния ден
в СУ„Свети Свети Кирил и Методий”, гр. Завет

**учебна 2025/2026г.**

| Дата | Час | Работно място | Отговорник | Подпис |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

# ДНЕВНИК

## за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители

***в СУ„Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Завет***

**учебна 2025/2026г.**

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – -Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – -Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – -Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – -Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Първи етаж | | | | |
| 2. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – Втори етаж | | | | |
| 3. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, 1 бр. $CO_2$ | – -Приземен етаж | | | | |
| 4. | -1 бр. $CO_2$ | – Компютърен кабинет | | | | |
| 5. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Кухня | | | | |
| 6. | - 1 бр. прахов, 1 бр. воден, | – Библиотека | | | | |
| 7. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – архив | | | | |
| 8. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Котелно помещение | | | | |
| 9. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Кабинет „Технологии” | | | | |
| 10. | -1 бр. прахов, 1 бр. воден | – Физкултурен/ фитнес салон | | | | |

*Забележка.* Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали от приблизително 30 дни. При периодичните проверки на пожарогасителите се проверява:

1. дали пожарогасителят е поставен на предназначеното за целта място;
2. дали пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите за експлоатация са ориентирани навън;
3. дали инструкциите за експлоатация са четливи;
4. дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
5. дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
6. дали пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
7. дали показанието на манометъра или индикатора там, където има такъв, е в работен обхват или положение.

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# З А П О В Е Д

## № БТ -01-814/ 12.09.2025г.

Във връзка с пожаробезопасното използване на отоплителни и нагревателни уреди, съгласно чл. 9, ал. 2 т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

## НАРЕЖДАМ

1. Забранявам използването на локални отоплителни уреди без това да е съгласувано с отговорното лице по пожарна безопасност за обекта.

2. Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

3. За извършените ремонти на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения да се съставят протоколи, съгласно изискванията на чл.38 ал.4 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

4. Съставените протоколи за извършените ремонти на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения да се съхраняват в досието по пожарна безопасност на обекта.

5. Всички отоплителни и нагревателни уреди да се монтират на разстояние 80 см от горими материали и облицовки и се изолират от горими подове, плотове на машини и други с негорими подложки.

6. Забранявам използването на котлони, бързовари и др. нагревателни уреди по работните места на територията на обекта.

7. Разрешавам използването на кани за топлене на вода и кафе-машини само в пригодени за целта пожарообезопасени места.

8. Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

9. При експлоатацията на отоплителни и нагревателни уреди да не се допуска:

- оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);
- сушенето и поставянето на материали и оборудване върху отоплителни и нагревателни уреди и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
- използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;
- използването на уредите и съоръженията в нарушение на строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

10. Забранявам в котелното помещение:

- поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котела и тръбопроводите;
- извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

Контрол по изпълнението възлагам на Младен Станчев.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорното лице и персонала срещу подпис за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: .....
/ Садие Федаил /

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”**

**гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 34**
**GSM 0878684402 –директор, GSM 0879835894 – заместник-директор,**
**GSM 0876207330 – счетоводител, GSM 0879835895 – ЗАС**
**e-mail: info-1701101@edu.mon.bg**

# ИНСТРУКТАЖ

## на учениците в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Завет за действия при пожар

**1. При откриване на пожар:**
- Запази спокойствие!
- Незабавно уведоми учителя или най-близкия възрастен!
- Не се опитвай да гасиш пожара сам, особено ако е голям или има дим.

**2. При сигнал за евакуация:**
- Прекрати всяка дейност – остави всичко, което държиш.
- Подреди се спокойно в редица зад учителя/класния ръководител.
- Следвай указанията му без паника.
- Не се връщай за лични вещи.
- Не тичай и не бутай другите.

**3. При напускане на сградата:**
- Използвай най-близкия обозначен авариен изход.
- Не използвай асансьори!
- Ако в коридора има дим – премини приведен/пълзешком, покрий носа и устата с кърпа.
- Излез на сборния пункт – спортната площадка в училищния двор, и върви при учителя/своя клас.

**4. След евакуацията:**
- Остани с класа си.
- Класният ръководител проверява присъствието.
- Изчакай инструкции от служител на противопожарната служба или училищното ръководство/учителя.
- Не се връщай в сградата, докато не бъде обявено, че е безопасно.

**5. Важно да помниш:**
- Всеки ученик трябва да знае маршрута за евакуация от своята класна стая.
- Следи за указателните знаци в училището (изходи, стрелки, план за евакуация).
- Винаги съобщавай, ако забележиш запалим материал, отворени електроуреди или запален огън в близост до/ на училищната територия.

***Извършил инструктажа:***_____
*/Класен ръководител/*